



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 01.03.2021 г.

**№ 0028**

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) в соответствии с распоряжением руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 0056 от 21.01.2021 г. Е.А. Белоусовой отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Карманкино Кильмезского района Кировской области (МКОУ ООШ д.Карманкино Кильмезского района Кировской области), ИНН 4310003383, ОГРН 1024300956426, 19.02.2021 г. с 12 ч.00 мин до 15 ч. 00 мин в ходе осмотра образовательного учреждения с применением фотофиксации по адресу: 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Карманкино, ул. Молодежная, д.6А, в период с 20.02.2021 по 01.03.2021 в ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе в ходе рассмотрения материалов плановой проверки и анализа представленных документов, 01.03.2021 г. с 16 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. в ходе анализа представленных результатов лабораторных исследований и испытаний, измерений в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к зданию, эксплуатации помещений, водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, санитарно-техническому обеспечению, к размещению оборудования, требований к оборудованию, инвентарю, к организации здорового питания в образовательном учреждении, к приготовлению и реализации пищевых продуктов, к санитарному состоянию и содержанию помещений, к соблюдению санитарных правил в образовательном учреждении, к иммунизации, очередной аттестации работников общеобразовательной организации, а именно: п.1. ст. 2, статей 11, 17, 24, ч.1 ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 35, 36, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16, п. 2.15., п.2.5, п. 2.8, п. 8.1.10 ,п. 2.22, п.7.1.13, 7.1.14, п. 8.1.7, п. 8.1.2.3, п.8.1.4., п. 2.8 и п.5.2, п. 5.1, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.5.1., п.2.5.3., 2.11.7., п.п. 2.6.1, 2.6.5., п. 2.6.3., п. 3.4.13, п.2.8.3., п.2.7.4, п.2.11.8., п.2.8.9 п. 2.8.5. п.2.3.3., п. 2.4.6.1, п. 2.4.6., п.2.4.6.2., п.2.6.2, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

## **Предписываю:**

1. Провести косметический ремонт стен с целью ликвидации дефектов в отделке: в туалете дошкольной группе, пола в кабинете информатики материалами, устойчивыми для проведения текущих и генеральных уборок в соответствии с требованиями п.2.5.1., п. 2.5.2, п.2.5.3., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

Срок исполнения: 30.08.2021

2. Установленные раковины в производственном цехе пищеблока для мытья овощей и мяса/рыбы с подводкой холодной воды подключить к устройствам систем подогрева воды, оборудовать смесителями в соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, 2.6.5., п.2.6.3., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 30.08.2021

3. Оборудовать устройством систем подогрева воды с установкой умывальной раковины помещение для стирки белья, туалета, обеспечить в зоне рекреации для обработки уборочного инвентаря установленную раковину устройством систем подогрева воды с **установкой для технических целей отдельным водопроводным краном** в соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, 2.6.5., п. 2.6.3., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022  
12.05.2022

4. Заменить вышедшие из строя люминесцентные лампы в зоне рекреации (коридоре) далее своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованиями п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022  
12.05.2022

5. Провести остекление окон из цельного стеклопакета в кабинете информатики, в кабинетах начальных классов (1/3 класс), начальных классов (2/4 класс), спортивном зале, в общешкольном коридоре школы (крыле около столовой и спортзала), в спальне дошкольной группы, на пищеблоке в горячем/производственном цехе в соответствии с требованиями п.2.8.3., п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения:  
12.05.2022

6. Разработать проектно-сметную документацию по перепланировке пищеблока в здании образовательного учреждения с целью увеличения производственных площадей и цехов при использовании продовольственного (пищевого) сырья на пищеблоке при приготовлении продукции для размещения оборудования, обеспечивающего последовательность технологических процессов либо организовать работу пищеблока на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п.2.3.3., п. 2.4.6.1., 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.5, п. 3.2., 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 12.05.2022

7. В производственных помещениях пищеблока, используемых для приготовления пищи провести замену посуды для приготовления блюд из алюминия (кастрюля для 2-х блюд с маркировкой «ШК») на посуду из нержавеющей стали, заменить групповую посуду с поврежденной эмалью, отбитыми краями, сколами (крышки от эмалированных ведер для 1-ых, и 3-их блюд для дошкольной группы, ведро для 3-х блюд), в соответствии с требованиями п.2.4.6., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 12.05.2022

8. Обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных и инструментальных исследований и измерений в соответствии с требованиями п.1.8, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 12.05.2022

9. Оборудовать отопительные приборы в помещениях образовательного учреждения в кабинетах начальных классов ограждающими устройствами, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 .

Срок исполнения: 01.09.2022

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а) по п.п. 1-8 не позднее не позднее 15.05.2022 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность по выполнению предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Карманкино Кильмезского района Кировской области в лице законного представителя-директора Морозовой Наталии Васильевны.

М.П.

Ведущий специалист- эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе:

\_\_\_\_\_ И.В. Напольских

Предписание получил(а): 01.03.2021 г

директор МКОУ ООШ д. Карманкино  
Кильмезского района Кировской области \_\_\_\_\_

(руководитель (должностное лицо,  
Уполномоченное руководителем)

(подпись)

Морозова Наталия Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

юридического лица или индивидуальный предприниматель)